

Planta Baixa Pavimento Superior.
Escala 1/75

Legenda

NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE CADA CIRCUITO - h. = 1,40m.

CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NAS PAREDES CONTENDO FIAÇÃO PROVENIENTE DO QUADRO DE MEDIDORES QUE DEVERÁ SER MANTIDA PARA ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.

ELETRODUTO PVC NA PAREDE, SOBREPOR, FIXADO POR ABRAÇADEIRAS, NÃO COTADOS # 3/4" UTILIZAR ELETRODUTOS DE COR BRANCA.

ELETRODUTO EXISTENTE, ACIMA DO FORRO EXISTENTE, NÃO COTADOS

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NA PAREDE DE FORMA A ATRAVESSAR ELETRODUTO NÃO COTADOS # 3/4"

PERFILADO 38x38mm

ELETROCALHA 100x50mm

CONDUTORES (NEUTRO - AZUL), (FASE - PRETO, VERMELHO), (RETORNO DE ILUMINAÇÃO - BRANCO) E (TERRA - VERDE)

PONTO PARA TOMADA h= 2,10m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRÃO 1" VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA h= 1,00m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRÃO 1" VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA h= 0,40m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRÃO 1" VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA, PISO = TETO = CAIXA 4" X 2"

CAIXA PVC NA PAREDE PARA ELETRODUTO, SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRÃO 1", VER DETALHE DE ALTURAS.

SENSOR DE PRESENÇA NO TETO, SOBREPOR CAIXA 4" X 2"

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E 2 TECLAS CAIXA 4" X 2" h= 1,00m

INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS CAIXA 4" X 2" h= 1,00m

INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA. CAIXA 4" X 2" h= 1,00m

LUMINÁRIA LED PLAFON PLAFONIER 25W SOBREPOR.

LUMINÁRIA ARANDELA NA PAREDE h. = 2,10m 1x25w LED / CIRCUITO 1 / RETORNO A

LUMINÁRIA DE LED TUBULAR 1,20m - 6000K BRANCO FRIO 2x18w LED CIRCUITO 1, RETORNO A - SOBREPOR, FIXADA ABAIXO DO PERFILADO

LUMINÁRIA PAINEL DE LED - SOBREPOR 225x225mm 1x20w LED CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

LUMINÁRIA PAINEL DE LED - SOBREPOR 300x300mm 1x25w LED CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

LUMINÁRIA PAINEL DE LED - SOBREPOR 400x400mm 1x36w LED CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

ELETRODUTO QUE DESCE - NÃO COTADOS # 3/4"

ELETRODUTO QUE SOBE - NÃO COTADOS # 3/4"

ABREVIATURAS:

AR = CLIMATIZADOR.

IB = ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

CH = CHUVEIRO.

BL = ELEVADOR.

EX = EXAUSTOR.


TE = TORNEIRA ELÉTRICA.

RE = REDE DE DADOS.

PO = PÓDIO ELÉTRICO.

BO = BOMBA D'ÁGUA.

CA = CENTRAL ALARME.



Planta Baixa Pavimento Sótão.
Escala 1/125

PERFIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME

CNPJ: 10.864.206/0001-13

Rua Ângelo Anzolini, N° 488,
89600-000 | Joazeiro - SC.
E-mail: perfioinstalacoes@yahoo.com.br

TÍTULO: REFORMA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL		LOCAL: Rua Dom Pedro II, N° 133, Centro, CEP: 89640-000, Ibicaré - SC	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ CNPJ: 82.939.448/0001-30			
CONTEM: PLANTA BAIXA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PAVIMENTO SUPERIOR / DETALHES / PAVIMENTO SÓTÃO / LEGENDA.		RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOEMIR PERONDI Engº, Eletricista Engª. Segurança do Trabalho CREA SC 22312-4	
PROJETO: ELÉTRICO INTERNO.	ESCALA: INDICADA	DATA: ATUALIZADO EM 30/08/2022	PRANCHA: 02/04
			E-02